

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

| | |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla: | BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 275/87, 059 21 Svit |
| IČO: | 36816949 |

| Rok | Označenie rozvodu tepla | Teplonosná látka | Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla | Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla | Energetická účinnosť rozvodu tepla | Komentár |
|------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | MWh | MWh | % | |
| 2018 | Primárny rozvod zo zdroja (Chemosvit Energochem a.s.) | HV | 11 830 | 11 739 | 99,23 | |