

BYTOVÝ PODNIK SVIT, S.R.O., SVIT

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK *Rehabilitačné stredisko – Plaváreň Svit*

Požiadavky na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a na prevádzku, vybavenie, priestorov a na zariadenia na umelom kúpalisku sú ustanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 308/2012 Z. z. v platnom znení (ďalej len „Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z.“) v náväznosti na § 62 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

***Identifikačné údaje prevádzkovateľa**

Názov zariadenia: **Rehabilitačné stredisko plaváreň Svit**
Adresa: Jilemnického 307, 059 21 Svit

Prevádzkovateľ: **BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.**
Adresa prevádzkovateľa: Štúrova 275/87, 059 21 Svit
IČO: 36 816 949
Tel.: 052/775 50 39
E-mail: tibor.haluska@bpsvit.sk

1. *Druh a spôsob poskytovania služieb

- Identifikácia zariadenia – prevádzka je umiestnená v budove rehabilitačného strediska na ul. Jilemnického 307, Svit. V budove sa nachádzajú vstupná chodba s toaletami, priestor pokladne, šatne rozdelené na mužskú a ženskú stranu, sušiareň, sprchy. Plaváreň má dva bazény. Plavecký bazén o rozmeroch 25 m x 12,5 m o premennej hĺbke od 120 cm do 180 cm. Neplavecký bazén o rozmeroch 9 x 9 m o premennej hĺbke od 40 cm do 80 cm.
- Šatne sú rozdelené samostatne na ženské a mužské. V šatniach sa nachádzajú skrinky po 80 ks na mužskej a ženskej strane. Na každej strane je k dispozícii spoločná šatňa.
- Pre osobnú hygienu
 - vstupná chodba
 - Muži pisoáre 4 ks, WC 1 ks, umývadlo 1ks
 - Ženy WC 1 ks, umývadlo 1ks
 - Zariadenie pre upratovanie- miestnosť s výlevkou
 - Pokladňa s dvoma miestnosťami určenými na prezúvanie topánok s lavičkami na sedenie

- priestor bazéna
 - Muži pisoáre 4 ks, WC 3 ks, sprchy 11 ks, umývadlo 1ks
 - Ženy WC 4 ks, sprchy 11 ks, umývadlo 1ks
- Priestory zamestnancov
 - WC 1ks, umývadlo 1ks

Zdrojom vody je verejný vodovod. Vetranie priestorov bazénov je zabezpečené vzduchotechnikou a osvetlenie neónovými a LED svietidlami.

V prevádzke plavárne pracuje 6 zamestnancov.

- Okrem plávania zariadenie poskytuje aj služby v dvoch parných saunách v jednej zvlášť pre mužov a v druhej zvlášť pre ženy.

2. *Údaj o kapacite

- Údaje o jednotlivých bazénoch:
 - Plavecký bazén
 - Rozmery 25 x 12,5 m, hĺbka 120 – 180 cm
 - Povrchová úprava keramická
 - Prívod vody z verejného vodovodu
 - Odvod vody cez čerpadlá do recipientu rieky Poprad
 - Neplavecký bazén
 - Rozmery 9 x 9 m, hĺbka 40 – 80 cm
 - Povrchová úprava keramická
 - Prívod vody z verejného vodovodu
 - Odvod vody cez čerpadlá do recipientu rieky Poprad
- Maximálna kapacita návštevníkov v oboch bazénoch je 89.

3. *Údaj o trvaní prevádzky

- Otváracie hodiny
 - Sezónna prevádzka mesiace Júl a August
 - Pondelok 13:00 – 19:00 hod.
 - Utorok 06 .00 – 21:00 hod.
 - Streda 10:00 – 21:00 hod.
 - Štvrtok 10:00 – 21:00 hod.
 - Piatok 06:00 – 21:00 hod.
 - Sobota 10:00 – 21:00 hod.
 - Nedeľa 10:00 – 19:00 hod.
 - Mimo sezónna prevádzka mesiace
 - Pondelok 14:00 – 19.00 hod.
 - Utorok 06 :00 – 21:00 hod.
 - Streda 14:00 – 21:00 hod.
 - Štvrtok 14:00 – 21:00 hod.
 - Piatok 06 :00 – 21:00 hod.
 - Sobota 10:00 – 21:00 hod.
 - Nedeľa 10:00 – 19:00 hod.

4. *Základné údaje o kvalite vody

- Zdrojom vody pre jednotlivé bazény je verejný vodovod.
- Ohrev vody v bazénoch zabezpečujú proti prúdové ohrievače vody v plaveckom bazéne – 2 ks a neplaveckom bazéne – 1 ks.
- Teplota vody v jednotlivých bazénoch
 - Plavecký bazén 27,0 °C
 - Neplavecký bazén 30,0 °C

5. *Spôsob a frekvencia kontroly kvality vody

- Sledovanie kvality vody prevádzkovateľom sa v bazénoch vykonáva trikrát denne a to prostredníctvom odpisovaných parametrov z Automatického zariadenia na riadenie kvality bazénovej vody typu ASIN AQUA PROFI ako voľného chlóru, viazaného chlóru, redoxného potenciálu vody, pH vody, teploty vody.
- Vykonávanie laboratórnych analýz vzoriek vody na kúpanie vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade na základe celoročnej objednávky.
- Vedenie evidencie o prevádzke bazénov sa vykonáva zápismi do prevádzkového denníka.

6. *Spôsob úpravy vody

- Oba bazény majú zabezpečenú recirkuláciu vody.
- Technológia na úpravu vody je realizovaná samostatne pre jednotlivé bazény cez gravitačné filtre, ktoré sú umiestnené v technologickej miestnosti.
- Technologickej miestnosti je umiestnená v suteréne. Je obložená keramickým obkladom a nachádza sa tam aj záchytná nádrž, z ktorej sa prečerpáva odpadová voda do recipientu a to rieky Poprad. Odvetranie miestnosti je riešené vzduchotechnikou.
- Chemická a mechanická úprava vody je realizovaná a riadená automatickým zariadením na riadenie kvality bazénovej vody typu ASIN AQUA Profi.
- Dezinfekcia vody je zabezpečovaná tekutým chlórnanom sodným, ktorý sa dávkuje automatickým zariadením typu ASIN AQUA Profi .
- Výmena vody je realizovaná jedenkrát ročne. Odpúšťanie a dopúšťanie vody je realizované formou prania filtrov jedenkrát za týždeň.
- Prívod vody je z verejného vodovodu a odvod vody cez zbernú nádrž a čerpadlo do recipientu a to rieky Poprad.

7. *Spôsob údržby a čistenia priestorov, plôch, bazénov s príslušenstvom a športových pomôcok používaných vo vode

- Údržba a čistenie bazénov sa vykonáva počas vypúšťania vody jedenkrát ročne .
- Na čistenie a dezinfekciu oboch bazénov sa používa prípravok pool calin, alebo podobné alternatívy prípravku.
Na čistenie prevádzkových plôch, zariadení na osobnú hygienu, šatní, ostatných priestorov sa vykonáva denne za použitia prípravkov : SAVO, chlórnan sodný, Lumila, pričom jedenkrát za týždeň a to v pondelky sú sanitačné dni v rámci ktorých sa vykonáva dôsledné a kompletne čistenie, umývanie a dezinfekcia všetkých prevádzkových priestorov , zariadení na osobnú hygienu, šatní ako aj ostatných priestorov.
- Na úpravu pH vody v bazénoch sa používa viac ako 30 % - ný roztok kyseliny sírovej, ktorý sa dávkuje automatickým čerpadlom cez automatické zariadenie na riadenie kvality bazénovej vody typu ASIN AQUA Profi priamo do potrubia. Na koaguláciu sa

používa roztok polyaluminiumchlorid – PAX 18 – číriace činidlo pri úprave vody. Dávkuje sa automatickým čerpadlom do vyrovnávacej nádrže.

- Brodisko je jedno a to pri východe na záhradu a je využívané len v prípade otvorenia záhrady.
- Miestnosť s výlevkou je umiestnená vo vstupnej časti kúpaliska pri sociálnych zariadeniach.

8. *Zásady prevádzky a údržby zariadenia

- Zákazy vstupu sú umiestnené na vstupných dverách.
- Údržba zariadení je realizovaná podľa potreby a v zmysle pokynov a plánov na údržbu výrobcov zariadení.

9. *Spôsob nakladania s odpadmi a zneškodňovania odpadových vôd

- Zabezpečenie zberu a zneškodňovania komunálneho odpadu – plaváreň má k dispozícii jeden 1100 l kontajner na komunálny odpad umiestnený pred plavárňou. Jeho vývoz a zneškodňovanie zabezpečujú Technické služby Svit.
- Vypúšťanie odpadových vôd je realizované cez zbernú nádrž a čerpadlo do recipientu a to rieky Poprad.

10. *Zásady správania návštevníkov

- Sú vypracované písomné upozornenia, usmernenia, zákazy, príkazy a zásady bezpečného správania sa návštevníkov v rámci priestorov plavárne a sú umiestnené na viditeľných miestach po stenách plavárne, ako aj vo vstupnej chodbe.
- **K povinnej výbave** kúpajúcich patrí :
 - a. Plavky
 - b. Prezuvky
 - c. Veci osobnej hygieny /šampón a pod./
- **Doba pobytu** v bazénoch je stanovená na jednu alebo dve hodiny podľa typu zakúpeného vstupného v zmysle platného cenníka
- **Deti mladšie ako 15 rokov** musia byť v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
- **Pred príchodom do bazéna** je každý klient povinný vyzuť sa v priestoroch šatní a do bazénovej miestnosti vstupovať bez obuvi, v prezuvkách.
- **Kúpajúci** si odloží šatstvo, obuv, tašku do šatňovej skrinky. **Za iné veci odložené v skrinke prevádzkovateľ nezodpovedá.** Kľúč od skrinky si môže ponechať u seba. Za uzamknutie skrinky je zodpovedný návštevník. Pri odchode nechá skrinku otvorenú a odovzdá kľúče od skrinky v pokladni.
- **Za odložené veci** mimo uzamknutej skrinky zodpovedá návštevník.
- **Pred vstupom do bazéna** je každý návštevník povinný sa osprchovať, umyť mydlom alebo telovým šampónom, znovu sa osprchovať, aby na tele nezostalo mydlo prípadne nasadiť si kúpaciu čiapku.
- **Do sprch a bazénových častí je zakázané nosiť sklenené predmety.**
- **Kúpajúci sú povinní udržiavať čistotu** a poriadok, odpadky odkladať do košov na odpad.
- **Počas pobytu v bazénoch** je každý kúpajúci povinný riadiť sa pokynmi personálu a dodržiavať písomné pokyny, príkazy uvedené v tomto prevádzkovom poriadku alebo na vývesných tabuliach a riadiť sa nimi.
- **Po neuposlušnutí pokynov** je kúpajúci povinný opustiť priestory bazénov.
- **Každý kúpajúci** je povinný šetriť zariadenia plavárne, šetriť vodu a sprchy používať

len na nevyhnutný čas. Oznámiť personálu, ak zistí stav alebo správanie sa iných v rozpore s prevádzkovým poriadkom.

- **Návštevník je povinný každú škodu**, ktorú spôsobí na zariadení plavárne alebo na majetku ostatných návštevníkov v plnej miere uhradiť.
- **Za poranenia a úrazy**, ktoré si návštevník spôsobí sám vlastnou neopatrnosťou alebo neprimeraným správaním a taktiež porušením prevádzkového poriadku prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.
- **Skákanie do bazénov je zakázané!**
- **Neplavci** sa môžu zdržovať len v časti plaveckého bazéna, kde hĺbka vody neohrozuje ich život a zdravie a v neplaveckom bazéne.
- **Menšie deti** sú povinné používať neplavecký bazén. Pobyť detí v plaveckom bazéne musí byť sprevádzaný dospelou osobou staršou ako 18 rokov a deti musia byť vybavené plávacou vestou, nafukovacím kolesom, prípadne iným bezpečnostným vybavením pre plávanie.
- **Úrazy** je potrebné hlásiť personálu bazénov, ktorý zabezpečí potrebné opatrenia, ako je poskytnutie prvej pomoci zodpovednými plavčíkmi alebo privolanie lekárskej záchrannej služby na čísla **155 alebo 112**.
- **Pri plaveckých tréningoch** je za bezpečnosť a ochranu zdravia zverených osôb vždy zodpovedný príslušný tréner vo všetkých priestoroch, ktoré sú súčasťou krytej plavárne. Zverenci trénera nesmú vstupovať do bazéna pred začiatkom vyhradeného tréningového času a ich pobyt v bazéne musí byť vždy pod dohľadom príslušných trénerov.
- **Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí** v celom objekte Rehabilitačného strediska sú zodpovední ich rodičia alebo sprevádzajúca osoba. Tieto osoby sú povinné dodržiavať všetky pokyny uvedené v prevádzkovom poriadku Rehabilitačného strediska – krytej plavárne a sáun ako aj zásady bezpečného správania sa vo všetkých priestoroch Rehabilitačného strediska.
- **Vstup osôb do bazénov a sáun** je povolený z hygienických dôvodov výlučne len v plaveckom oblečení.
- **Pred vstupom do bazéna a sáun** je každý návštevník plavárne povinný oboznámiť sa s pokynmi uvedenými v prevádzkových poriadkoch Rehabilitačného strediska - krytého bazéna a sáun ktoré sú umiestnené na vývesnej tabuli vo vstupnej chodbe Rehabilitačného strediska.
- Každá osoba vyskytujúca sa v priestoroch Rehabilitačného strediska je povinná rešpektovať umiestnené **bezpečnostné a zdravotné označenia, pohybovať sa v týchto priestoroch opatrne, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu pošmyknutia, zakopnutia o prekážky, pádom osôb, popáleniu osôb horúcou parou alebo inému poškodeniu svojho zdravia alebo zdravia iných osôb** vyskytujúcich sa v celom objekte plavárne.
- **Je zakázané zasahovať do elektrických, parných a iných zariadení plavárne a vstupovať do priestorov označených zákazom vstupu nepovolaným osobám.**

11. *Spôsob prevádzkovania neplaveckého bazéna

Do neplaveckého bazénu je privádzaná voda samostatne. Neplavecký bazén je s recirkuláciou vody.

- Teplota vody v bazéne je 30° C.
- Pri znečistení vody zvratkami, hlienom, krvou, stolicou dieťaťa alebo pri akomkoľvek inom viditeľnom znečistení vody sa prevádzka bazénu okamžite preruší až do odstránenia znečistenia; bazén sa musí vypustiť, dôkladne mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať a opláchnuť.
- V neplaveckom bazéne sa na úpravu pH vody a koaguláciu pre dojčatá a batolátá nesmú používať nevhodné čiridlá, parfumy a algicidy. Dezinfekčné prostriedky ako chlór a ďalšie chemické látky sa dávajú a aplikujú len do príslušného miesta v recirkulačnom systéme, nikdy nie priamo do bazénu.
- Zásady zabezpečenia kontroly kvality vody v bazéne - množstvo riediacej vody určuje prevádzkovateľ podľa počtu návštevníkov za jeden deň tak, aby boli dodržané medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody.
- Sledovanie ukazovateľov kvality vody, najmä voľného chlóru (do 0,3 mg/l) a viazaného chlóru.

12. *Spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci

- Osoby zodpovedné za poskytnutie prvej pomoci sú službu konajúci plavci – záchranári.
- V rámci plavárne sa nachádza samostatná miestnosť na poskytovanie prvej pomoci – je vybavená keramickým obkladom, umývadlom s tečúcou pitnou vodou, lekárničkou, záchranárskym ležadlom a dýchacím prístrojom.

13. *Spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom:

V rámci prevádzky plavárne je zabezpečený dostatočný počet plavcov - záchranárov na poskytovanie prvej pomoci.

- Na jednej zmene sú zabezpečení dvaja plavci – záchranári samostatne pri každom bazéne.

Vyhotovil:

Ing. Tibor Haluška, vedúci RS – plaváreň Svit

Schválil:

Ing. Igor Hus, MBA, konateľ